



UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI  
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
al. Papieża Jana Pawła II 31  
70-453 Szczecin  
tel. 91 444 11 51, 91 444 12 02

Szczecin, 21.06.2010 r.

Numer postępowania: TP/220/39/10

### WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż mebli biurowych i mebli laboratoryjnych do Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego.**

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści SIWZ:

#### Dotyczy zadania nr 2

##### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby do obowiązków Wykonawcy składających się na przedmiot niniejszego zamówienia, należało także wykonanie pomiarów przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych oraz wykonanie pierwszego próbnego uruchomienia mebli i dygestoriów?

##### **Odpowiedź**

*Tak, należy wykonać pomiary przepływu powietrza w kanałach obsługujących dygestoria oraz wykonać uruchomienia dygestorii.*

##### **Pytanie 2**

Czy z pomiarów prędkości powietrza w kanałach wentylacyjnych (przeznaczonych do podłączenia dygestoriów) należy sporządzić odpowiedni protokół?

##### **Odpowiedź**

*Tak, należy wykonać pomiary prędkości powietrza w kanałach wentylacyjnych i przedstawić protokoły.*

##### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający żąda (w dniu składania ofert) zaprezentowania któregoś z opisanych w SIWZ dygestoriów, szafy na chemikalia, stołu wagowego lub wybranego przez siebie zestawu mebli?

##### **Odpowiedź**

*Nie.*

##### **Pytanie 4**

Czy wszystkie katalogi, ulotki lub instrukcje obsługi oferowanych wyrobów muszą być napisane w języku polskim?

##### **Odpowiedź**

*W języku polskim (lub z załączonym tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym przez Wykonawcę) muszą być dołączone do oferty wszystkie dokumenty wymagane przez zamawiającego (patrz: SIWZ).*

STARSZY SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych

mjr Janusz Hotubasz

Z poważaniem

Z-CA KANCLERZA

mjr inż. Sylwia Serewiś