



UNIwersytet SZCZeciński
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
al. Papieża Jana Pawła II 31
70-453 Szczecin
tel. 91 444 11 51, 91 444 12 02

Szczecin, 05.07.2011 r.

Nr postępowania: TP/220/88/11

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż systemu siedzisk oraz mebli do przebudowywanej auli im. Prof. Małka w budynku WNEiZ US w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 64

WYJAŚNIENIE NR 1

Do siedziby Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie dotyczące SIWZ.

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie czy blat w stole konferencyjnym o długości 270 ma być wykonany z płyty HPL czy melaminowanej?

Odpowiedź:

Blat należy wykonać z płyty melaminowanej.

Pytanie 2:

Proszę wyjaśnić z jakiego rodzaju materiału ma być wykonana blenda czołowa w stole konferencyjnym o grubości 4,2 cm?

Odpowiedź:

Blenda czołowa ma być wykonana ze stali kwasoodpornej matowej o gr. 0,8 mm z perforacją listwową wg rysunku.

Z poważaniem,

Z-CA KANCLERZA

mgr inż. Sylwia Serewiś

KIEROWNIK
sekcji Zamówień Publicznych
mgr Wojciech Bereszko