



UNIwersytet SZCZeciński  
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
al. Papieża Jana Pawła II nr 31  
70-453 Szczecin  
tel. 91 444 11 51, 91 444 12 02

Szczecin, 28.01.2011 r.

TP/220/196/10

## WYJAŚNIENIE NR 1

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Uniwersytet Szczeciński na Wykonanie drogi pożarowej oraz zagospodarowanie terenu przy budynku WNP US, ul. Felczaka 3 c,d, Szczecin.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

### **Pytanie 1:**

Opis techniczny do projektu budowy zakłada wykonanie zjazdu do ulicy Felczaka z kostki granitowej oraz obramowanie z krawężnika granitowego. Kosztorys dołączony do materiałów przetargowych nie przewiduje tego typu robót. Proszę o jednoznaczne określenie z jakiego materiału ma być wykonany ten fragment robót.

### **Odpowiedź:**

Obramowanie należy wykonać z krawężnika granitowego, a wypełnienie z kostki polbrukowej wg. Przedmiaru pkt. 1/28.

### **Pytanie 2:**

W kosztorysie w poz. 45 podano montaż ławek parkowych bez podania ich typu. Proszę o uściślenie opisu.

### **Odpowiedź:**

Ławki parkowe betonowe – bez oparcia waga 300 kg, wykończenie grys granitowy, długość 110 cm, grubość 4 cm np. typu ANETA firmy parkaria.

Z poważaniem,

Z-CA KANCLERZA

mgr inż. Sylwia Serewiś

mgr inż. Sylwia Serewiś