



UNIwersytet SZCZECIŃSKI  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
al. Papieża Jana Pawła II nr 31  
70-453 Szczecin

Szczecin 02.02.2021 r.

nr sprawy: DP/371/188/20

WYJAŚNIENIE NR 4

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku zamieszkania zbiorowego na Archiwum Zakładowe Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51 w Szczecinie 71-210*

Do siedziby Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ:

**Pytanie 1:**

proszę o odpowiedź na pytanie

W opisie do Projektu Wykonawczego (Wentylacja mechaniczna) str. 6 pojawia się zapis, że zaprojektowane klapy mają być sterowne za pomocą wyzwalacza termicznego topikowego, natomiast w zestawieniu elementów wentylacji str. 12 Projektu Wykonawczego wyspecyfikowane są klapy sterowne siłownikami 24V. Prosimy o informację jakie klapy należy przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy zastosować klapy topikowe.

**Pytanie 2:**

Ze względu na konieczność oględzin materiałów zawierających azbest przez potencjalnego wykonawcę usunięcia tych materiałów prosimy o ponowne udostępnienie obiektu. Proponujemy poniedziałek 08.02.2021 r., godz. 13:00.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na 08.02.2021 r., godz. 13:00. Zbiórka przed wejściem do budynku.

Z poważaniem  
KANCLERZ

mgr inż. Andrzej Jakubowski 02.02.2021

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr Wojciech Bereszko

02.02.2021